



名称	発電機 20KVA			
型式	DGM250UMI			
メーカー	新ダイワ工業			
NETIS	-			
C D No.	30250			
■仕様				
電源切替	三相单相3線同時出力 (切替不要)			
周波数	Hz	50	60	
三相4線式	出力	kVA	20	25
	電圧	V	200	220
	電流	A	57.7	65.6
	力率	%	80 (遅れ)	
单相3線式	出力	kVA	12	15
	電圧	V	100/200	110/220
	電流	A	60	68.2
	力率	%	100	
相数	三相4線/单相3線			
励磁方式	ブラシレス (AVR付)			
单相補助電源 (コンセント出力)	電圧	V	100	110
	電力	kVA	1.5×4	1.65×4
名称/型式	いすゞAA-4LE1/渦流室式			
定格出力	kW	19.1	23.5	
回転数	min ⁻¹	1500	1800	
燃料	軽油			
燃料タンク容量	L	78		
乾燥 [整備] 質量	kg	690 [780]		
寸法 全長×全幅×全高	mm	1440×780×1140		
騒音仕様	極超低騒音			
排ガス規制	2次基準			