



呼称	発電機 45 / 37K			
型式	DCA-45USIB			
メーカー	デンヨー			
NETIS	KT100042-VE			
CDNo.	30450			
●発電機				
周波数	Hz	50	60	
電源切替	3電源仕様			
三相4線式 200V級	出力	kVA	37	45
	電圧	V	200	220
	電流	A	107	118
三相4線式 400V級	出力	kVA	37	45
	電圧	V	400	440
	電流	A	53.4	59.0
単相3線式 100/200V級	出力	kVA	21.4	26.0
	電圧	V	110/220	110/220
	電流	A	107×2/107	118×2/118
単相補助出力	出力	kVA	12.0	13.5
	電圧	V	100	110
	専用端子	kVA×個	6.0×2	6.6×2
	コンセント	kVA×個	1.5×2	1.65×2
励磁方式	ブラシレス (AVR付)			
極数	4			
力率	三相 : 0.8 (遅れ) 単相 : 1.0			
●ディーゼルエンジン他				
エンジン	名称型式	いすゞ BB-4JG1T		
	定格回転数	min ⁻¹	1500	1800
燃料	燃料	軽油		
	燃料タンク容量	L	350	
	燃料消費量*	L/h	[4.7]6.7	[6.0]8.4
	連続運転時間*	h	[75]52	[58]42
寸法・質量等	全長×全幅×全高	mm	2090×950×1680	
	乾燥質量[整備質量]	kg	1290[1610]	
超低騒音型指定機 第2次排出ガス対策指定機				

* [50%]75%負荷時の値です。