



名称	発電機 100KVA				
型式	DCA-125LSIB				
メーカー	デンヨー				
NETIS	-				
C D No.	31250				
■仕様					
交流発電機	周波数	Hz	50	60	
	三相4線式 200V級	出力	kVA	100	125
		電圧	V	200	220
		電流	A	289	328
	三相4線式 400V級	出力	kVA	100	125
		電圧	V	400	440
		電流	A	144	164
	補助出力	出力 ^{*1}	kVA	20.0	22.0
		電圧	V	100	110
	補助出力	専用端子	kVA×個	10.0×2	11.0×2
コンセント		kVA×個	1.5×4	1.65×4	
励磁方式/極数		ブラシレス (AVR付) /4			
力率		三相 : 0.8 (遅れ) 単相 : 1.0			
名称	いすゞBI-4HK1X				
形式	水冷4サイクル コモンレール 直接噴射式 過給器・給気冷却器付				
エンジン	定格出力	kW	91.6	113.6	
	定格回転数	min ⁻¹	1500	1800	
	燃料	軽油			
	燃料タンク容量	L	750		
	バッテリー	×個	170F51×1		
寸法	外寸法 全長×全幅×全高	mm	2550×1150×1800		
法	乾燥 [整備] 質量	kg	2160 [2840]		
・質	騒音値	7mdB(A) ^{*2}	L	59	63
		LwA dB ^{*3}		91	
量	騒音指定	超低騒音型			
等	排出ガス対策指定	第3次			

1 専用端子出力とコンセント出力の合計値です。 2音圧レベル 無負荷時7m四方の平均値です。

*3 音響パワーレベル無負荷時定格回転 (60Hz) 時の値です。