



名称	発電機 125KVA				
型式	DCA-150LSKB				
メーカー	デンヨー				
NETIS	-				
C D No.	31500				
■仕様					
交流発電機	周波数	Hz	50	60	
	三相4線式 200V級	出力	kVA	125	150
		電圧	V	200	220
		電流	A	361	394
	三相4線式 400V級	出力	kVA	125	150
		電圧	V	400	440
		電流	A	180	197
	補助出力	出力 ^{*1}	kVA	20.0	22.0
		電圧	V	100	110
		専用端子	kVA×個	10.0×2	11.0×2
	コンセント	kVA×個	1.5×4	1.65×4	
励磁方式/極数		ブラシレス (AVR付) /4			
力率		三相 : 0.8 (遅れ) 単相 : 1.0			
名称	コマツSAA6D107E-1-C				
形式	水冷4サイクル コモンレール 直接噴射式 過給器・給気冷却器付				
エンジン	定格出力	kW	113	135	
	定格回転数	min ⁻¹	1500	1800	
	燃料	軽油			
	燃料タンク容量	L	900		
バッテリー	×個	95E41R×2			
寸法	外寸法 全長×全幅×全高	mm	3180×1150×2000		
法	乾燥 [整備] 質量	kg	2990 [3820]		
・質	騒音値	7mdB(A) ^{*2}	L	60	65
		LwA dB ^{*3}		94	
量	騒音指定	超低騒音型			
等	排出ガス対策指定	第3次			

1 専用端子出力とコンセント出力の合計値です。 2音圧レベル 無負荷時7m四方の平均値です。

*3 音響パワーレベル無負荷時定格回転 (60Hz) 時の値です。